SCDI Sàrl
CHE-107.771.033 TVA
info@scdi.ch

Siège :
Route d'Ursy 84
CH-1678 Siviriez
+41 (0)26 656 90 30

Succursale :
Rue de Rossettan 3
CH-1920 Martigny
+41 (0)27 565 90 31

www.scdi.ch

Fiche d'information Ecodesign

Thermostat radio E2 (RHDRF) avec récepteur (RIE / REA1C), dispositif de contrôle connexe indépendant

Informations selon l'annexe II, chiffre 4, du règlement (UE) 2024/1103, applicable en Suisse par l'annexe 1.18 de l'OEEE (RS 730.02).

1. Identification

Fabricant	Axenco S.A.S (Imhotep création), ZI Montplaisir, 258 rue du Champ de Courses, F-38780 Pont-Évêque
Importateur (Suisse)	SCDI Sàrl, Route d'Ursy 84, CH-1678 Siviriez
Références	Thermostat d'ambiance radio RHDRF (RHDRFPR) ; récepteur 1 canal à encastrer RIE (REA1C)
Catégorie	Dispositif de contrôle connexe indépendant, vendu séparément

2. Tableau 6 : exigences d'informations applicables aux dispositifs de contrôle connexes indépendants

Élément	Symbole	Valeur	Unité
Consommation			
En mode arrêt	P0	n.d.	W
En mode veille	Psm	n.d.	W
En mode ralenti	Pidle	0,90	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	n.d.	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		oui	

Type de contrôle de la température de la pièce (un seul type)	oui / non
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Contrôle électronique de la température de la pièce	non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	**OUI**
Autres options de contrôle (une ou plusieurs options)	**oui / non**
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	**OUI**
Option contrôle à distance	non
Contrôle adaptatif de l'activation	non
Limitation de la durée d'activation	non
Capteur à globe noir	non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
Exactitude des réglages < 2 K et écart entre la température de contrôle et la température de	**OUI**

Base légale : règlement (UE) 2024/1103, annexe II, tableau 6 ; ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), annexe 1.18

consigne < 2 K

3. Code des fonctions de contrôle (tableau 7)

Ce dispositif de contrôle assure les fonctions de contrôle suivantes : TW (0/f2/0/0/0/0/0/f8)

Lecture du code : TW = contrôle électronique de la température de la pièce avec programmateur hebdomadaire ; options f2, f8 = détection de fenêtre ouverte, exactitude des réglages < 2 K. Format du code imposé par le tableau 7 du règlement.

Annexe III, tableaux 10 et 11 (colonne « sèche-serviettes ») : F(2) = 0,150, F(3) = 0,040 ; ηs,on = 100 % × (0,75 + F(2) + F(3)) = 94,0 % ; ηs = ηs,on ÷ 1,9 = 49,5 %.

4. Sources

Valeurs et fonctions déclarées par le fabricant du dispositif de contrôle. n.d. : valeur non communiquée par le fabricant.

Siviriez, le 24.10.2026. SCDI Sàrl, Antoine Sagnol, directeur